

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 67
AP067

Nº contrato 0019894612

Dirección de suministro AVDA VALLADOLID, 12-1, BAJO 1 (34004)

Tipo Contador Trifasico 4hilos

Localizacion contador En otro armario

Tensión alimentación 3x380/220 V

Sist encendido: Celula

Sistema Regulacion Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion: CTA

Horario regulación

Localizacion cuadro Otras localizaciones

Material del cuadro Poliester

Estado Conservacion Bueno

Limpieza Regular

Seguridad Bueno



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
83	Báculo	Simétrica	ATP	Alfa	1	4	Si	Si	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** HM **Potencia** 150



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
31	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+CONDC	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 400



Nº de luminarias 114 **Potencia instalada de alumbrado(Kw)** 27,678

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código **Nº contrato** **Dirección de suministro**

76
AP076 **República Argentina**

Tipo Contador **Localizacion contador**

Trifasico 4hilos En otro armario

Tensión alimentación **Sist encendido:**

3x380/220 V Celula

Sistema Regulacion **Tipo Regulacion:**

Doble nivel con linea de mando CTA

Horario regulaci3n

Localizacion cuadro **Material del cuadro**

Otras localizaciones Poliester

Estado Conservacion Bueno

Limpieza Bueno

Seguridad Bueno



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
3	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	2	8	Si	No	Regular	Malo

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
26	Báculo	Simétrica	ATP	Alfa	1	4	Si	Si	Bueno	Bueno

Nº Lamparas 1 **Tipo** HM **Potencia** 150



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
14	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+CONDC	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	400
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
1	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+CONDC	2	8	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	400
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº de luminarias	44	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	11,484
------------------	----	-------------------------------------	--------

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 79
AP079

Nº contrato 0019839753

Dirección de suministro C/ NTRA SRA DE ROCAMADOR, 830, BAJO 1 (34002)

Tipo Contador Electrónico

Localización contador En otro armario

Tensión alimentación 3x220/127 V

Sist encendido: Celula

Sistema Regulacion Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion: CTA

Horario regulación

Localización cuadro Otras localizaciones

Material del cuadro Poliester

Estado Conservacion Regular

Limpieza Regular

Seguridad Regular



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
12	Báculo	Asimetrica	HADASA-GE	M400A	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 400



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
4	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	1	8	Si	No	Bueno	Bueno


Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
12	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+CONDC	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	400
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº de luminarias	28	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	11,124
-------------------------	-----------	--	---------------

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 83
AP083

Nº contrato 0095290308

Dirección de suministro AVDA MANUEL RIVERA, PROX 4, BAJO 1 (34002)

Tipo Contador

Localizacion contador

En otro armario

Tensión alimentación

3x220/127 V

Sist encendido:

Celula

Sistema Regulacion

Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion:

CTA

Horario regulación

Localizacion cuadro

Adosado

Material del cuadro

Poliester

Estado Conservacion

Regular

Limpieza

Bueno

Seguridad

Regular



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
2	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	ONIX3	2	10	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
1	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	2	10	Si	No	Regular	Regular

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
6	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	2	8	Si	No	Regular	Regular

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
51	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+CONDC	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
58	Báculo	Simétrica	ATP	Alfa	1	4	Si	Si	Bueno	Bueno

Nº Lamparas 1 **Tipo** HM **Potencia** 150



Nº de luminarias	118	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	25,796
-------------------------	------------	--	---------------

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 84
AP084

Nº contrato 0019796274

Dirección de suministro PLZA MERCADO, 830, BAJO 1 (34001)

Tipo Contador Electrónico

Localización contador En otro armario

Tensión alimentación 3x220/127 V

Sist encendido: Celula

Sistema Regulacion Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion: CTA

Horario regulación Desde las 24:00

Localización cuadro Adosado

Material del cuadro Metálico

Estado Conservacion Regular

Limpieza Regular

Seguridad Bueno



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
4	Brazo mural	Asimetrica	HADASA-GE	M400A	2	12	Si	No	Regular	Regular

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 400



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
8	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	2	8	Si	No	Malo	Malo

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
2	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	ONIX3	1,5	6	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
6	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	ONIX3	1	8	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
3	Brazo mural	Clásica	INDALUX	ROL TIPO VILI	1	5	Si	No	Regular	Malo

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	150
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
13	Columna	Clásica		OLA FERNAND	0	5	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
2	Brazo mural	Clásica	INDALUX	ROL TIPO VILI	0,6	7	Si	No	Regular	Malo

Nº Lamparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
5	Brazo mural	Clásica	INDALUX	ROL TIPO VILI	1	6	Si	No	Regular	Malo

Nº Lámparas: 1 Tipo: VSAP Potencia: 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
21	Brazo mural	Clásica	INDALUX	ROL TIPO VILI	1,5	5	Si	No	Regular	Malo

Nº Lámparas: 1 Tipo: VSAP Potencia: 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
5	Columna	Clásica	INDALUX	ROL TIPO VILI	0	4	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas: 1 Tipo: VSAP Potencia: 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
12	Fachada	Proyector			0	3	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas: 1 Tipo: Fluorescente Potencia: 20

Nº de luminarias	81	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	18,915
-------------------------	-----------	--	---------------

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 94
AP094

Nº contrato 0019810957

Dirección de suministro C/ LOPE DE VEGA, 830, BAJO 1 (34001)

Tipo Contador Trifasico 4hilos

Localizacion contador En otro armario

Tensión alimentación 3x380/220 V

Sist encendido: Celula

Sistema Regulacion Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion:

Horario regulaci3n De 1 a 10

Localizacion cuadro Empotrado

Material del cuadro Poliester

Estado Conservacion Regular

Limpieza Bueno

Seguridad Regular



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
59	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	ONIX3	2	8	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 250



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
2	Suspendida	Clásica	PO FAROL CLÁSIC		0,6	6	Si	No	Bueno	Regular

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 250



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
12	Brazo mural	Clásica	INDALUX	FAROL TIPO VILI	0,6	6	Si	No	Bueno	Regular

Nº Lámparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
8	Columna	Clásica	INDALUX	FAROL TIPO VILI	0	3	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	250
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
1	Suspendida	Clásica	INDALUX	FAROL CLÁSICO	0,6	6	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas	1	Tipo	VSAP	Potencia	400
-------------	---	------	------	----------	-----



Nº de luminarias	82	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	22,872
-------------------------	-----------	--	---------------

FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Código 95
AP095

Nº contrato 0019809475

Dirección de suministro AVDA CASADO DEL ALISAL, 830, BAJO 1 (34001)

Tipo Contador Electrónico

Localizacion contador En otro armario

Tensión alimentación 3x380/220 V

Sist encendido: Celula+Reloj

Sistema Regulacion Doble nivel con linea de mando

Tipo Regulacion: CTA

Horario regulación

Localizacion cuadro Otras localizaciones

Material del cuadro Poliester

Estado Conservacion Bueno

Limpieza Bueno

Seguridad Bueno



Modelos Existentes

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
8	Brazo mural	Asimetrica	SOCELEC	DM2	2	6	Si	No	Regular	Regular

Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
14	Báculo	Asimetrica	HADASA-GE	M400A	2	12	Si	No	Bueno	Regular


Nº Lamparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 600



FICHA DE INVENTARIO DE CUADRO DE MANDO

Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
8	Columna	Clásica		OLA FERNAND	0	4	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
5	Columna	Simétrica	ATP	Alfa	0	4	Si	Si	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 150




Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
26	Báculo	Simétrica	SOCELEC	ESTIA+COND	2	12	Si	No	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** VSAP **Potencia** 400



Nº Luminarias	Tipo Soporte	Tipo Luminaria	Marca	Modelo	Long.	Altura	Cerramiento	Grupo optico	Est. conservacion	Limpieza
28	Báculo	Simétrica	ATP	Alfa	1	4	Si	Si	Bueno	Bueno

Nº Lámparas 1 **Tipo** HM **Potencia** 150



Nº de luminarias	89	Potencia instalada de alumbrado(Kw)	19,689
-------------------------	-----------	--	---------------